

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	QU
Armoires électriques et de régulation						bon
Cpt kWh	KAMSTRUP				bon	1
Cpt kWhé	KAMSTRUP		fourniture EDF		bon	1
Cellules HT	ALSTOM	Fluokit	couplage / comptage		bon	1
Divers aéraulique					bon	
Panoplie hydraulique calorifugée		acier + isoxal		2014	bon	
Réseaux secondaire cogé						
Pompe 1 circuit EFGH	SALMSON	NO 100-250-H21	120m3-17m	2001	moyen	1
Variateur 1	DANFOSS	VLT aquadrive		2001	moyen	1
Pompe 2 circuit EFGH	SALMSON	NO 100-250-H21	120m3-17m	2001	moyen	1
Variateur 2	DANFOSS	VLT aquadrive		2001	moyen	1
Pompe 1 circuit D	SALMSON	SIL 408-16		2001	moyen	1
Pompe circuit Cogé	SALMSON	JRC 410-29	ppe double	2014	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF 31-91		2014	bon	1
Actionneur	SIEMENS	SKC 62F		2014	bon	1
Cpt kWh				2014	bon	1
Pompe 1 circuit ABC	SALMSON	NO 100-250-H21		2012	moyen	1
Pompe 2 circuit ABC	SALMSON	NO 100-250-H21		2012	moyen	1
Cpt kWh	SAPPEL	Sharky	102	2012	bon	1
Filtre desembouage			ppe grundfos UPS2555	2014	bon	1
Echangeur	BARRIQUANT	UFX42	121 plaques	209	neuf	1
V2V primaire	SAUTER	VUE080F300		2014	bon	1
Actionneur V2V	SAUTER			2014	bon	1
Expansion sec.	PNEUMATEX	C10.2-6 connet-tec box		2014	bon	1
Vase exp	PNEUMATEX	CU500.6	500l	2014	bon	1
Equipements électriques						
Cellules HT	ALSTOM	15kv 400A	depart direct	2014	bon	1
Cellules HT	ALSTOM	15kv 400A	protection generale	2014	bon	1
Cellules HT	ALSTOM	15kv 400A	cellule 1	2014	bon	1
Cellules HT	ALSTOM	15kv 400A	cellule 2	2014	bon	1
Centrale secu	OLDHAM	MX32	ch4	2014	bon	1
Transformateur GE	AQUITAINE TRANSFO	sec 2500kVA		2014	bon	2
Moteur	CATERPILLAR	1397140		2014	bon	2
Equipements hydrauliques						
Ligne gaz	DUNGS	DMV-D 5080/11	+électrovanne + filtre	2014	bon	2
Aéro BT	CIAT	OPERA	DSN8105-2 SHI 420A 09A1	2014	bon	2
V3V	ARI Armaturen	DN80		2014	bon	2
Actionneur V3V	ARI Armaturen	DN80		2014	bon	2
Echangeur à plaque HT bloc moteur	SPX	O034 EnergySaver		2014	bon	2
Pompe	KSB	Etabloc 075-050		2014	bon	2
Vanne équilibrage	TA	DN100		2014	bon	2
V3V	ARI Armaturen	DN100		2014	bon	2
Actionneur V3V	ARI Armaturen	Premio 5,0kN		2014	bon	2
Aéro HT	CIAT	OPERA	DMN8063-2 SHF 560A 12A1	2014	bon	2
Récupérateur HT	APROVIS		ech a tubes de fumées			
Echangeur à plaque interface MT	SPX	L039 dual flow		2014	bon	2
Pompe	KSB	ETL 065-065-160GG		2014	bon	2
V3V	ARI Armaturen	DN100		2014	bon	2
Actionneur V3V	ARI Armaturen	Premio 5,0kN		2014	bon	2
Récupérateur MT	APROVIS		ech a tubes de fumées	2014	bon	2
Cuve compartimentée		10m3	Glycol / huile neuve / huile souillée			1
TOTAL						

Armoires électriques et de régulation				2013	bon	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille alu	2001	moyen	1
Détection gaz	OLDHAM		7 détecteurs	2001	moyen	1
Chaudière N°1						
Chaudière 1	GUILLOT	TOTALTUB D 5815	6400KW	2001	moyen	1
Brûleur 1	CUENOD	Nextron	N8.7100G	2013	bon	1
Compteur gaz	ELSTER			2001	bon	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 601		2011	bon	1
Ligne gaz	SIEMENS	VGD 40.065	+électrovanne + filtre	2013	bon	1
Soupapes	STUCKLIN	SV68M		2019	neuves	4
Vannes		Papillon volant	DN 200	2001	bon	4
Sonde o2	LAMTEC	IT2		2013	bon	1
Pompe ch1	WILO	IL150/200-7,5/4		2019	neuve	1
Economiseur chd 1						
Pompe	SALMSON	SIL 410-15/1.5		2012	bon	1
Variateur	SCHNEIDER			2012	bon	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 602		2012	bon	1
Vanne équilibrage	OVENTROP		DN 125	2012	bon	1
Vannes			DN 125	2012	bon	2
Soupapes				2012	bon	1
Chaudière N°2						
Chaudière 2	GUILLOT	TOTALTUB « S »	6394 KW	2001	mauvais	1
Brûleur 2	WEISHAUPT	RGL 70/2-A	mixte	2001	bon	1
Compteur gaz	ELSTER			2001	moyen	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 601		2011	moyen	1
Ligne gaz	DUNGS	DMV-D 5080/11	+électrovanne + filtre	2001	moyen	1
Soupapes	H+valves	120FR DN 100		2019	neuves	2
Vannes		Papillon volant	DN 200	2001	moyen	4
Pompe ch2	KSB	Etaline gn 150-200		2001	vétuste	1
Chaudière N°3						
Chaudière 3	GUILLOT	TOTALTUB D 5815	6400KW	2001	bon	1
Brûleur 1	CUENOD	Nextron	N8.7100G	2013	bon	1
Compteur gaz	ELSTER			2001	bon	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	multical 601		2011	bon	1
Ligne gaz	SIEMENS	VGD 40.065	+électrovanne + filtre	2013	bon	1
Soupapes	H+valves	120FR DN 100		2019	neuves	2
Vannes		Papillon volant	dn200	2001	moyen	4
Sonde o2	LAMTEC	IT2		2013	bon	1
Pompe ch3	WILO	IL150/200-7,5/4		2019	neuve	1
Economiseur chd 3						
Pompe	GUILLOT	Totaleco		2013	bon	1
Pompe	SALMSON	SIL V410-15/1.5		2013	bon	1
Variateur	SCHNEIDER			2013	bon	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 602		2013	bon	1
Vanne équilibrage	OVENTROP		DN 125	2013	bon	1
Vannes			DN 125	2013	bon	2
Soupapes				2001	bon	1
Chaudière N°4						
Chaudière 4	GUILLOT	TOTALTUB « S »	6394 KW	2001	moyen	1
Brûleur 4	WEISHAUPT	RGL 70/2-A	mixte	2001	moyen	1
Compteur gaz	ELSTER			2001	moyen	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 601		2011	moyen	1
Ligne gaz	DUNGS	DMV-D 5080/11	+électrovanne + filtre	2001	moyen	1

Soupapes	H+valves	120FR DN 100		2019	neuves	2
Vannes		Papillon volant	DN 200	2001	moyen	4
Pompe ch4	KSB	Etaline gn 150-200		2001	vétuste	1
Chaudière N°5						
Chaudière 5	GUILLOT	TOTALTUB « S »	6394 KW	2001	moyen	1
Brûleur 5	WEISHAUPT	G70/2	gaz	2001	bon	1
Compteur gaz	ELSTER			2001	bon	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 601		2011	bon	1
Ligne gaz	SIEMENS	VDG 40.065	+électrovanne + filtre	2001	moyen	1
Soupapes	H+valves	120FR DN 100		2019	neuves	2
Vannes		Papillon volant	DN 200	2001	moyen	4
Pompe ch5	KSB	Etaline gn 150-200		2001	vétuste	1
Economiseur chd 5						
Economiseur chd 5	GUILLOT	Totaleco		2013	bon	1
Pompe	SALMSON	SIL V410-15/1.5		2013	bon	1
Variateur	SCHNEIDER			2013	bon	1
Cpt kWh	KAMSTRUP	Multical 602		2013	bon	1
Vanne équilibrage	OVENTROP	DN 125		2013	bon	1
Vannes		DN 125		2013	bon	2
Soupapes				2013	bon	2
Surpresseur						
Surpresseur	FLAMCO	Double ppe D60		2019	neuf	1
Ballons	FLAMCOMAT	FG2800	3000l	2019	neuf	1
Expansion	FLAMCOMAT	FB2800	3000l	2019	neuf	1
Tampon	FLAMCOMAT	VSV 1000		2019	neuf	1
Fumisterie						
Conduits cheminées	-	DN 850	125-200G10	2001	moyen	5
Secondaire chaufferie						
Pompe primaire chaudières	KSB	Etanorm	125-200G10	2001	moyen	2
Pompe 1 GP1	SALMSON	NO100-200 DH21	pp sur socle	2007	bon	1
Pompe 2 GP1	SALMSON	NO100-200 DH21		2001	moyen	1
Pompe 1 circuit nord	SALMSON	NO100-200 DH21		2001	bon	1
Pompe 2 circuit nord	SALMSON	NO100-200 DH21		2001	vétuste	1
Pompe 1 circuit Mozart	SALMSON	NRG 91-520		2001	vétuste	1
Pompe 2 circuit Mozart	SALMSON	NRG 91-520		2001	vétuste	1
Cpt kWh	DIEHL	Sharky 775		2017	neuf	1
Pompe 1 à 4 circuit Rapatriés	SALMSON	lxens 80-21/3.8R1		2017	neuf	4
Variateur	SALMSON	NSO flowskid		2001	bon	ens.
Pompe Fioul						
Pompe Fioul	BLACKMAR			2001	vétuste	1
Cuve fioul		50 m3		2001		4
Détecteur fuite fioul	EUROJAUGE			2001	vétuste	1
Adoucisseur	ATCO			2001	moyen	1
compteur	KAMSTRUP	Multical 62		2013	bon	1
Pompe doseuse	PROMINENT	Beta/4	traitement d'eau	2001	moyen	1
Baie d'analyse	OTI		y.c. PC	2013	moyen	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Détail 2	Année	Etat	Qu
Panoplie hydraulique			Acier + coquille PVC		1996	moyen	1
Armoire électrique & de régulation					2013	bon	1
Régulateur	SAUTER				2013	bon	1
Réseau primaire échangeur cogé							
Echangeur à plaques	BARRIQUAND	UFX42	121 plaques		2013	neuf	1
V2V	SAUTER				2013	bon	1
V2V actionneur	SAUTER	AVM 234 S F132			2013	bon	1
Réseau secondaire échangeur Cogé							
Compteur kWh	DIEHL	Sharky	DN80		2013	bon	1
Filtre à tamis			DN100		1996	bon	1
Equilibrage	TA		DN100		1996	bon	1
Pompe	SALMSON	NO/100-250V H21	simple //		2013	bon	2
Filtre magnétique	ATCO				2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	UPS 25-55-180			2013	bon	1
Expansion	PNEUMATEX	Compresso	CU 500,6	500l	2016	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Détail 2	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation					2013	bon	1
Régulateur	SAUTER				2016	neuf	1
Réseau primaire							
V2V	TA	Fusion	DN 32		2016	neuf	1
Echangeur à plaques	SAKKARAH	SE	41 plaques		2016	neuf	1
Compteur kWh	DIEHL	Sharky	DN65		2016	neuf	1
Equilibrage	STABIFLO		DN 32		2016	neuf	1
Réseau bâtiment 1,1							
Compteur kWh	DIEHL	Sharky	réseau 1.1	DN25	2016	neuf	1
V3V	SAUTER				2016	neuf	1
V3V actionneur	SAUTER	AKM115SF132			2016	neuf	1
Equilibrage	STABIFLO		DN 32		2016	neuf	1
Pompe	SALMSON	Sirix-S 40-110	double		2016	neuf	2
Réseau bâtiment 1,2							
Compteur kWh	DIEHL	Sharky	réseau 1.2	DN40	2016	neuf	1
V3V	SAUTER				2016	neuf	1
V3V actionneur	SAUTER	AKM115SF132			2016	neuf	1
Equilibrage	STABIFLO		DN 32		2016	neuf	1
Pompe	SALMSON	Sirix-S 40-110	double		2016	neuf	2
Réseau bâtiment 2							
Compteur kWh	DIEHL	Sharky	réseau 2	DN32	2016	neuf	1
V3V	SAUTER				2016	neuf	1
V3V actionneur	SAUTER	AKM115SF132			2016	neuf	1
Equilibrage	STABIFLO		DN 32		2016	neuf	1
Pompe	SALMSON	Sirix-S 50-110	double		2016	neuf	2
Expansion							
Expansion	PNEUMATEX	Compresso	CU 200,6	200l	2016	neuf	1
Panoplie hydraulique		multi-couche + armaflex			2016	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				1996	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique		acier + coquille pvc		1996	bon	1
Réseau primaire						1
Compteur kWh	DIEHL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN100	1996	bon	1
Réseau secondaire						
Pompe double	SALMSON	JRC 410-B-18/2.2	double	1996	vétuste	1
V3V	LANDIS&GYR		DN80	1996	moyen	1
V3V actionneur	LANDIS&GYR	SKB32.50		1996	moyen	1
Equilibrage	TA		DN100	1996	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2017	bon	1
circulateur	GRUNDFOS	magna 1		2017	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				2013	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2010	bon	1
Réseau primaire						
V2V	TA	Fusion	DN65	2014	bon	1
V2V actionneur				2014	bon	1
Filtre à tamis			DN100	2010	moyen	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2014	bon	1
Echangeur à plaques	BARRIQUAND	BAS-65-700*C*P	64 plaques	2010	bon	1
Réseau secondaire						
Pompe	GRUNDFOS	D65-180F		2009	bon	1
Equilibrage	TA		DN65	2010	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	UPS 25-55-180		2010	bon	1
Filtre magnétique	ATCO			2010	bon	1
PME	JCI			2010	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2010	bon	1
Vase d'expansion	REFLEX	Reflex G	100 l	2010	bon	1
Soupape				2010	bon	2

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire régulation G				1996	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquile pvc	1996	bon	1
Réseau primaire						
V2V	TA	Fusion	DN50	2013	bon	1
V2V actionneur				2013	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN50	2012	bon	1
Réseau secondaire						
Pompe	GRUNDFOS	D65-120F	double	2010	bon	1
Filtre magnétique	ATCO			2010	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	UPS 25-55-180		2010	bon	1
PME	JCI			1996	bon	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		1996	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				1996	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	1996	bon	1
Réseau H						
Pompe	GRUNDFOS	NK80-200/214A1		2014	bon	1
Variateur	SCHNEIDER	Altivar 212		2014	bon	1
V2V	TA	Fusion	DN65	2014	bon	1
V2V actionneur				2014	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2017	bon	1
Filtre à tamis			DN80	1996	bon	1
Filtre magnétique	ATCO			2014	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	UPS 25-55-180		2014	bon	1
PME	JCI			1996	vétuste	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		1996	vétuste	1
Réseau I						
Pompe	GRUNDFOS	NK80-200/214A1		2014	bon	1
Variateur	SCHNEIDER	Altivar 212		2014	bon	1
V2V	TA	Fusion	DN65	2014	bon	1
V2V actionneur				2014	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2017	bon	1
Filtre à tamis			DN80	1996	bon	1
Filtre magnétique	ATCO			2014	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	UPS 25-55-180		2014	bon	1
PME	JCI			1996	vétuste	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2014	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation J				1991	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	1991	bon	1

Réseau primaire

Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN100	1991	moyen	1

Réseau Est

Pompe	SALMSON	PRIUX Master D80/90		2017	neuf	1
V3V	SIEMENS			2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	VXF 42-50		2019	neuf	1
Equilibrage	TA		DN80	1991	bon	2
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		1991	bon	1
Filtre magnétique	ATCO			2017	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 25-60		2017	bon	1

Réseau Ouest

Pompe	SALMSON	PRIUX Master D80/90		2017	neuf	1
V3V	SIEMENS			2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	VXF 42-50		2019	neuf	1
Equilibrage	TA		DN80	1991	bon	2
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		1991	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE			2017	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 25-60		2017	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Primaire L						
Filtre à tamis			DN80	2016	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN100	2016	bon	1
V2V	TA	Fusion	DN80	2016	bon	1
V2V actionneur				2016	bon	1
Echangeur à plaques	SAKKARAH	SE#0260		2016	bon	1
Secondaire L Sud						
Filtre à tamis			DN80	2016	bon	1
Pompe	KSB	Etaline 50-050-160		2016	bon	1
V3V	TA	316 RGA MS	DN40	2016	bon	1
V3V actionneur	TA	MC55Y		2016	bon	1
Equilibrage	TA		DN50	2016	bon	1
Equilibrage	TA		DN80	2016	bon	1
PME	JCI			2016	bon	2
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2016	bon	4
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2016	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2016	bon	1
Secondaire L NORD						
Pompe	KSB	Etaline 50-050-160		2016	bon	1
V3V	TA	316 RGA MS	DN40	2016	bon	1
V3V actionneur	TA	MC55Y		2016	bon	1
Equilibrage	TA		DN50	2016	bon	1
Equilibrage	TA		DN80	2016	bon	1
PME	JCI			2016	bon	2
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2016	bon	4
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2016	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2016	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				2017	neuf	1
Régulateur	SOFREL	S550		2017	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2017	bon	1

Réseau primaire

V2V	TA	Fusion	ND65	2017	neuf	1
V2V actionneur				2017	neuf	1
Echangeur à plaques	BARRIQUAND		117 plaques	2017	neuf	1
Filtre à tamis			DN80	2017	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2017	neuf	1

Réseau secondaire général

Filtre à tamis			DN80	2017	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2017	neuf	1
Equilibrage	TA		DN80	2017	bon	1
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2017	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2017	bon	1

Réseau "Vieillards"

Pompe	GRUNDFOS	Magna1 D 40-60	double	2017	bon	1
V3V	SAUTER		DN40	2017	bon	1
V3V actionneur	SAUTER	AVM321S F132		2017	bon	1

Réseau "Bureaux"

Pompe	GRUNDFOS	TPD 80-120	double	2017	bon	1
V3V	SAUTER		DN50	2017	bon	1
V3V actionneur	SAUTER	AVM321S F132		2017	bon	1

Réseau "Lgts Sud"

Pompe	GRUNDFOS	TPD 80-120	double	2017	bon	1
V3V	SAUTER		DN 50	2017	bon	1
V3V actionneur	SAUTER	AVF 125S		2019	neuf	1

Réseau "Bureaux"

Pompe	GRUNDFOS	TPD 80-120	double	2017	bon	1
V3V	SAUTER		DN50	2017	bon	1
V3V actionneur	SAUTER	AVM321S F132		2017	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique et de régulation N				2013	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN65	2002	moyen	1
Equilibrage	TA		DN65	2002	moyen	1
Réseau Nerval Nord						
Pompe	SALMSON	JRL208 12/2,2	double	2019	neuf	1
V3V	SIEMENS	VXF 42-65		2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2019	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80		2002	moyen	2
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1
Réseau Nerval Sud						
Pompe	SALMSON	JRL208 12/2,2	double	2019	neuf	1
V3V	SIEMENS	VXF 42-65		2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2019	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80		2002	moyen	2
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique& de régulation				2002	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN100	<2002	moyen	1
Equilibrage	TA		DN100	<2002	moyen	1
Réseau O'						
Réseau neutralisé						
Réseau O Nord						
Pompe	SALMSON	CX2801BT3	Double	<2002	vetuste	1
V3V	SIEMENS	VXF 42-65		2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2019	neuf	1
Equilibrage	TA		DN80	<2002	moyen	1
Equilibrage	TA		DN100	<2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2015	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1
Réseau O Sud						
Pompe	SALMSON	CX2801BT3	Double	<2002	vetuste	1
V3V	SIEMENS	VXF 42-65		2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2019	neuf	1
Equilibrage	TA		DN80	<2002	moyen	1
Equilibrage	TA		DN100	<2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2015	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation P				2011	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2011	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN80	2002	moyen	1
Equilibrage	TA		DN65	2002	moyen	1
Réseau P Nord						
Pompe	SALMSON	DCX80-50	Double	2011	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF32-50		2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2017	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1
Réseau P Sud						
Pompe	SALMSON	DCX80-50	Double	2011	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF32-50		2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2019	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2017	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation R				2017	bon	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2012/2017	moyen	1
Réseau primaire sous station						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2012	bon	1
Equilibrage	TA	DN65	bypass	2017	bon	1
Réseau Sud inférieur						
Pompe	SALMSON	LRL204-11		2017	neuf	2
V3V	SIEMENS	VXF 3240	DN40	2017	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2017	neuf	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2012	bon	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2012	bon	1
Réseau Nord inférieur						
Pompe	SALMSON	LRL204-11		2017	neuf	2
V3V	SIEMENS	VXF 3240	DN40	2017	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2017	neuf	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2012	bon	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2012	bon	1
Réseau primaire Echangeur						
Echangeur à plaques	ALFA LAVAL	M6	49 plaques	2002	plaques neuves	1
Pompe	SALMSON	DCX65-25	double	2002	moyen	1
bâche d'expansion				2002	moyen	1
Réseau secondaire Nord Sup.						
Pompe	SALMSON	LRL204-11		2017	neuf	2
V3V	SIEMENS	VXF 3265	DN65	2017	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2017	neuf	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2012		1
Filtre magnétique				2012	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2012	bon	1
Réseau secondaire Sud Sup.						
Pompe	SALMSON	LRL204-11		2017	neuf	2
V3V	SIEMENS	VXF 3265	DN65	2017	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2017	neuf	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2012	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				2013	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2013	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN100	2013	moyen	1
Equilibrage	TA		DN65	2013	bon	1
Réseau S1 S4 Nord						
Pompe	LOWARA	LNTS 80/200	Double	2016	neuf	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2013	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SQX 32,5		2013	bon	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2013	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2013	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2013	bon	1
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2016	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2016	bon	1
Réseau S1 S4 Sud						
Pompe	LOWARA	LNTS 80/200	Double	2016	neuf	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN50	2013	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SQX 32,5		2013	bon	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2013	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2013	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2013	bon	1
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2016	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2016	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				2013	bon	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2013	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN100	2013	moyen	1
Equilibrage	TA		DN65	2013	bon	
Réseau S2S3 Nord						
Pompe	LOWARA	LNTE 65-220	Double	2016	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2013	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SQX 32,5		2013	bon	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2013	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	retour	2013	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2013	bon	1
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2016	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2016	bon	1
Réseau S2S3 Sud						
Pompe	LOWARA	LNTE 65-220	Double	2016	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN50	2013	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SQX 32,5		2013	bon	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2013	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	retour	2013	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2013	bon	1
Filtre magnétique	GLW	BFH01		2016	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2016	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation ST				2013	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2013	moyen	1
Réseau primaire sous station						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN80	2012	bon	1
Equilibrage	TA	DN65	bypass	2014	bon	1
Réseau Sud inférieur						
Pompe	SALMSON	SIL404-16		2014	bon	2
V3V	SIEMENS	VXF 3240	DN40	2014	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2014	bon	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2014	bon	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2014	bon	
Réseau Nord inférieur						
Pompe	SALMSON	LRL204-11		2014	bon	2
V3V	SIEMENS	VXF 3240	DN40	2014	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2014	bon	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2014	bon	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2014	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2014	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2014	bon	1
Réseau primaire Echangeur						
Echangeur à plaques	ALFA LAVAL	M6	49 plaques	2002	plaques neuves	1
Pompe	SALMSON	RL350-2	simple	2002	moyen	1
bâche d'expansion				2002	moyen	1
Réseau secondaire Nord Sup.						
Pompe	SALMSON	SIL404-16		2014	bon	2
V3V	SIEMENS	VXF 3265	DN65	2014	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2014	bon	1
Equilibrage	TA	DN65	bypass	2014	bon	11
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2014	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2014	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2014	bon	1
Réseau secondaire Sud Sup.						
Pompe	SALMSON	SIL404-16		2014	bon	2
V3V	SIEMENS	VXF 3265	DN65	2014	bon	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX61		2014	bon	1
Equilibrage	TA	DN65	bypass	2014	bon	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2014	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique et de régulation T				2002	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN50	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN50	2002	moyen	1
Filtre magnétique				2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2013	bon	1
Réseau T Nord						
Pompe	SALMSON	DCX50-90	Double	2002	moyen	1
V3V	SIEMENS	VXF 32-40		2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE			2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2013	bon	1
Réseau T Sud						
Pompe	SALMSON	DCX80-50	Double	2002	moyen	1
V3V	SIEMENS	VXF 32-40				1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31				1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	moyen	1
Filtre magnétique	ODYSSEE			2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-80		2013	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation U				2013	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1

Réseau primaire

Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN50	2012	bon	1
Filtre à tamis		DN50		2002	moyen	1
Pompe	SALMSON	C2500N	double	2002	vétuste	1

Réseau U Nord

Pompe	SALMSON	DCX50-90	Double	2002	moyen	1
V3V	SIEMENS	VXF 32-40		2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	moyen	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-60		2013	bon	1

Réseau U Sud

Pompe	SALMSON	DCX50-90	Double	2002		1
V3V	SIEMENS	VXF 32-40				1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31				1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	moyen	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-60		2013	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation V				2002	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre à tamis		DN65		2002	moyen	1
Réseau V Nord						
Pompe	SALMSON	DCX80-50	Double	2002	moyen	1
V3V	SIEMENS	VXF32-50	DN50	2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	moyen	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-60		2013	bon	1
Réseau V Sud						
Pompe	SALMSON	DCX80-50	Double	2002	moyen	1
V3V	SIEMENS	VXF32-50	DN50	2002	moyen	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	moyen	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-60		2013	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Annee	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation W				2002	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1

Réseau primaire

Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre à tamis		DN65		2002	moyen	1

Réseau W Nord

Pompe	GRUNDFOS	Magna 1D 50-120	Double	2017	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF 32-40		2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-60		2013	bon	1

Réseau W Sud

Pompe	GRUNDFOS	Magna 1D 50-120	Double	2017	neuf	1
V3V	SIEMENS	VXF 32-40				1
V3V actionneur	SIEMENS	SAX31				1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN100	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2002	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2013	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	Magna 1 25-60		2013	bon	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation X/Y				2002	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2002	moyen	1

Réseau primaire

Filtre à tamis			DN100	2002	moyen	1
----------------	--	--	-------	------	-------	---

Réseau X Nord

Pompe	SALMSON	SCX 80-25	simple	2002	vétuste	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SKD62		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	retour	2002	moyen	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Réseau X Sud

Pompe	SALMSON	SCX 80-25	simple	2002	vétuste	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2002	moyen	1
V3V actionneur	SIEMENS	SKD62		2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	retour	2002	moyen	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Réseau Y Nord

Pompe	SALMSON	SCX 80-25	simple	2002	vétuste	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2002	moyen	1
V3V actionneur	SIEMENS	SKD62		2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	retour	2002	moyen	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Réseau Y Sud

Pompe	SALMSON	SCX 80-25	simple	2002	vétuste	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2002	moyen	1
V3V actionneur	SIEMENS	SKD62		2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN50	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN80	retour	2002	moyen	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN65	2012	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation Z				2002	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2013	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquile pvc	2002	moyen	1
Réseau primaire						
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN50	2012	bon	1
Filtre à tamis			DN65	2002	moyen	1
Réseau Z Nord						
Pompe	SALMSON	SX1801	simple	2002	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2018	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SKD62		2018	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2015	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1
Réseau Z Sud						
Pompe	SALMSON	SX1801	simple	2002	bon	1
V3V	SIEMENS	VXF 3165	DN65	2019	neuf	1
V3V actionneur	SIEMENS	SKD62		2019	neuf	1
Equilibrage	TA	DN80	bypass	2002	moyen	1
Equilibrage	TA	DN65	retour	2002	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2015	bon	1
Filtre magnétique	ODYSSEE	odynet		2019	neuf	1
Circulateur	grundfos	magna 1		2019	neuf	1

Type	Marque	Modèle	Détail 1	Année	Etat	Qu
Armoire électrique & de régulation				2014	moyen	1
Régulateur	SOFREL	S550		2014	bon	1
Panoplie hydraulique calorifugée			acier + coquille pvc	2014	bon	1
Réseau primaire						
V2V	TA	Fusion	DN 65	2014	bon	1
V2V actionneur				2014	bon	1
Compteur kWh	SAPPEL	Sharky	DN 50	2014	bon	1
Réseau secondaire						
Pompe	SALMSON	NRG 114-2-C		2014	moyen	1
Equilibrage	TA		DN125	2014	bon	1
Filtre magnétique	ATCO			2014	bon	1
Circulateur	GRUNDFOS	UPS 25-55-180		2014	bon	1
PME	JCI			2014	moyen	1
Thermostat sécurité	SIEMENS	RAK 1400S-M		2014	bon	1

